

В соответствии с требованием НПБ 104-03 обеспечить местную телефонную связь всех зон оповещения с диспетчерской пожарной охраны (пом. 003) с трехзначными телефонными номерами.

Примечание –
Выполнение задания обеспечивает Заказчик.

Согласовано			

Инд. № подл.	Взам. инв. №	
	Подп. и дата	

						Многофункциональный торгово-развлекательный комплекс			
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата				
						Реконструкция нежилого здания	Стадия	Лист	Листов
Система оповещения и управления эвакуацией							Р		1
Задание на телефонизацию									
Утв.									
Н. контр.									
Проверил									
Разработал									



ООО «НИЦ С и ПБ»