

Пози-ция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Ед. изме-рения	Коли-чество	Масса едини-цы, кг	Примечание
----------	---	--	--------------------------------------	--------------------	----------------	-------------	--------------------	------------

Источники питания

1	Аккумулятор герметичный необслуживаемый Delta, 12В емкостью 7 А•ч	Delta DT 1207, 7 А•ч		Shenden Center Power Tech. Co. Ltd, Китай.	шт.	12	2.2	
2	Блок бесперебойного питания напряжением 12В, аккумулятор 7 А•ч, ток нагрузки 2,0 А	ТУ 4371-001-10805710-03 ББП-20	437190	"Элтех" (ООО "Электронные технологии). 170000, г. Тверь, пл. Гагарина, 1. Тел. (4822) 34-68-67	шт.	1		С-RU.ПБ16.В.00167

Средства оповещения о пожаре

3	Устройство внутренней связи абонентская станция	СМ-800S		Commax Co.,LTD, Республика Корея.	шт.	10		POCC.KR.AB52.B55238
4	центральная станция	СМ-810			шт.	1		
5	Оповещатель пожарный речевой настенный, максимальная мощность 1 Вт	ТУ 4371-002-31945214-2000 изм.3 АСР-01.1.4		ЗАО НПП "МЕТА". 199048, г. С-Петербург, В.О., 5-я линия, д. 68, корп. 3, лит. Г	шт.	385		С-RU.ПБ02.В.00056
6	Прибор автоматического речевого пожарного оповещения	4371-010-48504282-02 ТУ		ЗАО «СПЕЦВИДЕОПРОЕКТ». 111024, г. Москва, ул. Авиамоторная, д.8а				ССПБ.RU.ОП066.В00865
7	Базовый модуль с микрофонной гарнитурой и двумя ключами	БАС-4			шт.	1		
7	Блок усилителя мощности 2х50 Вт	БУМ-2/4			шт.	5		
8	Знаки эвакуационные на фотолюминесцентной бумаге "Направление эвакуации"	ГОСТ Р 12.4.026-2001 Е27		ООО "Стандарт", г. Вологда.	шт.	132		

Кабели и провода

9	Кабель пожарной сигнализации с пределом огнестойкости 180 минут	ТУ3565-002-53930360-2008 КПКВнг-FRLS 1х2х0.5 (А) FE180	35 6500	"СПКБ Техно", ЗАО, г. Подольск. 142103, г. Подольск, ул. Бронницкая, д. 6	м	5500		С-RU.ПБ05.В.00158
---	---	---	---------	---	---	------	--	-------------------

Электромонтажные изделия

10	Короб монтажный из поливинилхлорида (ПВХ) типоразмер 25х16 мм	ТУ 3464-002-76638774-2008 25х16	346474	ООО "Би-Пласт", г. Москва.	м	3800		С-RU.ПБ58.В.00074
----	---	------------------------------------	--------	----------------------------	---	------	--	-------------------

Материалы

11	Труба жесткая электротехническая из электроизоляционного материала для электромонтажных работ диаметром 25 мм, код 63925	ТУ2248-012-47022248-2009 25 мм	22 4820	ЗАО "Диэлектрические кабельные системы". 170017, г. Тверь, Большие Перемерки, ул. Бочкина, д. 15	м	50		С-RU.ПБ05.В.00117
----	--	-----------------------------------	---------	--	---	----	--	-------------------

Согласовано			
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взамен инв. №	

						12-0308.ОП.С			
						Бизнес-центр "Ямской". г. Тверь, ул. Вагжанова, дом 21			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Система оповещения о пожаре	Стадия	Лист	Листов
Разраб.		Бушмарин			15.10.2012		Р	1	1
Проверил									
Т.контр.									
Зав.отд.						Спецификация оборудования	ООО "СпецМонтажСтрой"		
Н.контр.							г. Тверь		
Утвердил		Макаров			15.10.2012				