



Примечания —

1 На чертеже обозначены:

аппаратура автоматической пожарной сигнализации – золотым цветом (см. проект _____);

аппаратура системы оповещения и управления эвакуацией.

речевого оповещения – розовым цветом;

светового оповещения – зеленым цветом.

2 Расстановка оборудования оповещения и управления эвакуацией

в пом.003 может быть уточнена по согласованию с проектной организацией с учетом угробства монтажа и обслуживания данной аппаратуры

3 Кабели от модулей управления мина М201Е (шкаф АПС) к соединительным коробкам мина КСР—25 проложить в кабель—канале РКК—100х60.

Инв.№ подл.	Подпись и дата	Взам.инв.№

[illegible]